

# Declaración de Conformidad

(según Directiva Europea 94/9/CE (ATEX) )

## Conformity Declaration

(according to European Directive 94/9/EC (ATEX) )

**Fabricante:** TECFLUID S.A.  
**Manufacturer:** Narcís Monturiol, 33  
E 08960 Sant Just Desvern

**Tipo de Equipo:** Indicador de nivel con automatismo  
**Type of Instrument:** Level indicator with limit switch

**Modelo:**  
**Series:** LT...-APR, LTL...-APR

**Normas armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:**  
**Harmonized standards applied to designing and manufacture:**

EN50014:1997, EN50020:2002

**Normas no armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:**  
**Not harmonized standards applied to designing and manufacture:**

---

**Tipo de certificación:**

Este equipo se considera Material Simple según la norma EN50020:2002, apartado 5.4, ya que no contiene una fuente de ignición propia capaz de provocar una explosión, por lo tanto, no requiere certificación de un organismo notificado y no necesita ser marcado en conformidad con la directiva ATEX.

**Type of Certification:**

*This device is considered Simple apparatus according to EN50020:2002 standard, clause 5.4, since it does not have its own source of ignition, therefore it doesn't require certification by a notified body and it needs not be marked in conformity with the ATEX directive.*

**Características:**

Temperatura ambiente máxima: 40 °C  
Reeds:  
Potencia Máxima Conmutable: 60 W  
Tensión Máxima Conmutable: 220 V  
Intensidad Máxima Conmutable: 1 A  
Ci: 1pF


**Characteristics:**

Maximum ambient Temperature: 40 °C  
Reeds:  
Maximum Switched Power: 60 W  
Maximum Switched Voltage: 220 V  
Maximum Switched Current: 1 A  
Ci: 1pF

En Sant Just Desvern  
Place:

Fecha: 12 de Marzo de 2009  
Date: March 12, 2009

Cargo:  
Position:

  
( firma ) ( Signature )  
Jordi Picazo Navalón  
( Nombre ) ( Full Name )  
Gerente  
Managing director