

Declaración de Conformidad

(según Directiva Europea 94/9/CE (ATEX))

Conformity Declaration

(according to European Directive 94/9/EC (ATEX))

Fabricante: TECFLUID S.A.
Manufacturer: Narcís Monturiol, 33
E 08960 Sant Just Desvern

Tipo de Equipo: Detector de nivel
Type of Instrument: Level detector

Modelo: LT.1./....-....
Series:

Normas armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Harmonized standards applied to designing and manufacture:


EN 50014:1997+ A1:1999 + A2:1999

EN 50018:2002

EN 50281-1-1:1998 + A1:2002

Normas no armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Not harmonized standards applied to designing and manufacture:

Tipo de certificación
Type of Certification

Grupo y categoría:  II 2 GD EExd IIC T6 IP 67 T 85°C
Group and category:

Zonas de aplicación: Zonas 1 y 2
Zones where applicable: Zones 1 and 2

Para la fabricación, Tecfluid S.A. se ha acogido al anexo IV de la directiva 94/9/CE, disponiendo de la notificación para la garantía de la producción del organismo notificado con número de identificación 0163 (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga)

For production, Tecfluid S.A. complies with the annex IV of the directive 94/9/EC, having the notification for production quality assurance of the notified body with identification number 0163 (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga)

Características:

Tensión máxima: 400 V
Corriente máxima: 16 A
Potencia máxima disipada: 10 W

Characteristics:

Maximum voltage: 400 V
Maximum current: 16 A
Maximum power dissipation: 10 W



En Sant Just Desvern
Place:

(firma) (Signature)

Fecha: 30 de Enero de 2006
Date: January 30, 2006

Carles Soler i Kopp
(Nombre) (Full Name)

Cargo:
Position:

Dept. de Calidad
Quality Assurance